

Commune de Bovernier



Information sur la qualité de l'eau potable

Situation au 16 juillet 2025

Distribution	Env. 450 ménages
Provenance	100% de l'eau potable provient des sources de montage
Traitement	Traitement préventif aux ultraviolets
Qualité hygiénique	<p>Les résultats des analyses effectuées tous les mois par le service des eaux démontrent que la qualité de l'eau potable est conforme à la loi sur les denrées alimentaires.</p> <p>Outre ses qualités hygiéniques, l'eau potable est agréable au goût et fraîche tout au long de l'année.</p>
Qualité chimique	<p>Les résultats des analyses chimiques présentés dans le tableau ci-dessous démontrent que la qualité de l'eau potable est conforme aux prescriptions légales.</p> <p>Nous relevons que l'eau de Bovernier est très douce, ce qui exclut tout dépôt de calcaire dans les appareils ménagers.</p>

Paramètre	Unité	Résultat	Norme
Conductivité électrique 20°C	uS/cm	51	-
Acidité (pH)	-	7.3	M : 6.8 – 8.2
Dureté totale (degrés français)	°F	2.3	-
Dureté carbonatée	°F	2.1	-
Ammonium	mg/L	<0.05	max. 0.10
Nitrite	mg/L	<0.01	max. 0.10
Calcium	mg/L	8.0	-
Carbone organique total	mg/L	<0.5	max. 2
Turbidité	UT/F	<0.2	-